

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
 ----- UZ-271-8/18 Niedzica, 06. sierpnia 2018 r.

sprawa: budowa MEW Niedzica II

W w/w postępowaniu wniesione zostało zapytanie o następującej treści:

Zamawiający wskazał, że jedynym ograniczeniem przepływu są zapisy decyzji środowiskowej (z dnia 9 listopada 2017 roku) czyli zapis "Do około 18m³/s (łącznie)", natomiast w Programie Funkcjonalno - Użytkowym w ramach zadania - Budowa MEW Niedzica II, na stronie 17 wskazał "przełyk maksymalny do 18 m³/s (na oba hydrozespoły łącznie)", na stronie 32 wskazał "Przełyk maksymalny - do 9,00m³/s".

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie jaki może być maksymalny przełyk turbiny?

Zamawiający wyjaśnia:

W odpowiedzi informujemy, że na str. 32 Programu Funkcjonalno - Użytkowego zostały zamieszczone wymagania dla pojedynczego hydrozespołu, a zatem łączny przełyk maksymalny MEW Niedzica II (dwa hydrozespoły razem) wynosi 18m³/s w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bajorek - Fiałkowski

AP
06.08.2017

