

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
 ----- UZ-271-8/18 Niedzica, 10. sierpnia 2018 r.

sprawa: budowa MEW Niedzica II

W w/w postępowaniu wniesione zostało zapytanie o następującej treści:

"Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Inwestor dopuszcza możliwość przeprowadzenia rurociągów w inny sposób niż poprzez istniejące otwory wentylacyjne."

Zamawiający wyjaśnia:

W odpowiedzi informujemy, że dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rurociągów w inny sposób niż poprzez istniejące otwory wentylacyjne (bez naruszenia konstrukcji betonów mocujących zasuwę upustów dennych). Nowe otwory powinny być uzgodnione z projektantem konstrukcji budowlanej istniejącej elektrowni.

PREZES ZARZĄDU


Leszek Bajorek - Fiałkowski

AP
09.08.2017

