

Wszyscy Oferenci

Pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

UZ-271-20/20

Data:

Niedzica, 9 czerwca 2020 r.

sprawa: budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych

W w/w postępowaniu wniesione zostały zapytania o następującej treści:

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy budowa złącza kablowego ZK-3 i zasilenie go kablem YAKXS 4x240mm² oraz dobudowanie jednego zestawu pomiarowo-rozliczeniowego do złącza ZK-3, zamieszczona w warunkach przyłączenia dla instalacji PV-Dębno (1,2,3 i 4), wchodzi w zakres wyceny?
2. Jeśli należy wycenić wykonanie powyższych prac, prosimy o wskazanie, czy złącze ma być przytwierdzone do budynku, czy posadowione na gruncie?
(pisownia oryginalna)

Zamawiający odpowiada:

Ad. 1.

Do wykonawcy należy wybudowanie złącza wraz z zestawem złączowo-pomiarowym, wyprowadzenie kabla w kierunku instalacji PV i połączenie z tą instalacją.

Po stronie Zamawiającego jest podłączenie zasilania (YAKXS 4x240mm²) do złącza kablowego oraz wyposażenie zestawu pomiarowo-rozliczeniowego w licznik energii elektrycznej.

Ad. 2.

Złącza mają być zlokalizowane przy ścianach budynków przy czym jedno złącze ma być przytwierdzone do budynku, a drugie posadowione na gruncie.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bałerek - Fiałkowski

Otrzymują :

1. strona internetowa Zamawiającego

AP
09.06.2020

