

Numer sprawy: UZ-271-3/20

Niedzica, 27.03.2020 r.

Niniejszym przesyłamy odpowiedzi na pytania zadane w związku z procedurą wyboru Wykonawcy zadania inwestycyjnego: pn. "Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego":

Pytanie:

Witam

W związku z postępowaniem pn. "Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego" zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

Pytanie nr 1.

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, iż strop w przepompowni Frydman wytrzyma posadowienie rozdzielni SN 8 polowej. Zgodnie z ofertą którą otrzymaliśmy od dostawcy sama rozdzielnia waży około 7,6 tony.

[pisownia oryginalna – pytanie było tylko jedno]

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że strop w stacji transformatorowej Frydman (w Państwa zapytaniu określony jako „przepompowni Frydman”), w miejscu ustawienia projektowanej rozdzielni SN 8 polowej wytrzyma jej posadowienie. Jednocześnie informujemy, że konstrukcja stropu w tym miejscu jest taka sama jak konstrukcja stropu powyżej, na którym znajduje się stacjonarna rozdzielnia SN 15 kV, której waga jest dużo większa.

Kierownik Projektu Zamawiającego

Józef Wójcik

