

Numer sprawy: UU-271-12/22

Niedzica, 12.05.2022 r.

Niniejszym przesyłamy odpowiedź na pytania zadane w związku z procedurą wyboru Wykonawcy zadania inwestycyjnego: pn. **„wykonanie przyłączy energetycznych do sieci ZEW Niedzica SA dla nowych odbiorców energii”**:

Pytanie:

Proszę o podanie jaką długość kabla należy przyjąć do wyceny w zadaniu „O”?

Odpowiedź:

Należy przyjąć 4 m. Złącze kablowe, które należy wybudować w ramach zadania „O” jest zaprojektowane bezpośrednio obok istniejącego kabla nN relacji złącze kablowe ZEW/32/STO – ZEW/37/STO, do którego należy projektowane złącze podłączyć.

St. Specjalista
ds. Inwestycji i Rozwoju

.....Arkadiusz Gzarnicki.....